

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный, ул.им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41
E-mail: uhd_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный»
(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 308

об административном правонарушении

«09» сентября 2021г.

г. Грозный

место составления: город, район

Я, Старший инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Баширов И.К.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Касаев Мансур Асламбекович
2. Дата и место рождения 25.07.1991 г. ЧР, с.Ачхой-Мартан, ЧИАССР
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. ЧР. С.Шаами-Юрт, ул.Школьная 1
5. Фактический адрес проживания), тел.:
6. Место работы (учебы) МБОУ СОШ №61
7. Занимаемая должность Ответственный за пожарную безопасность
8. Заработная плата (иной заработок)
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 9611 304421 выдан ОУФМС по ЧР в Ачхой-
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

Мартановском р-не 15.09.2018г.

10. ИНН

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, не привлекался
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности,
09 сентября 2021г., в 10 час., 00мин., при проведении плановой, выездной провер-
ки за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории в зда-
нии и помещениях МБОУ СОШ № 61 по адресу: г. Грозный, ул. Шефская 1а,
выявлены нарушения:

а именно:

- 1 Выход на чердак не обеспечен через противопожарный люк по закрепленной стальной стремянке. Основание: п. 8.4* СНиП 21-01-97*
- 2 Огнетушители, выведенные на время перезарядки из эксплуатации, не заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. п.4.3.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
- 3 Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и эксплуатации систем противопожарной защиты.

Основание ППР 1479 п.60;

- 4 Не соблюдаются требования пожарной безопасности определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. ППР № 1479 п.1.
- 5 Не проводится с персоналом инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. ППР № 1479 п.2.
- 6 Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . ППР № 1479 п.12.
- 7 Не обеспечены помещения предписывающими знаками пожарной безопасности, указывающие на наличие и места расположение первичных средств пожаротушения и эвакуационных путей таблица К 1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1). ППР № 1479 п.12.
- 8 В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. ППР № 1479 п.10.
- 9 Отсутствуют ручные электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР № 1479 п.6.
- 10 Отсутствуют бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений категорий А, Б, В1-В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади. Основание ППР 1479 п.411;
- 11 Знак обозначения пожарного водоема расположенного на месте расположения пожарного водоема не соответствует своей окраске таблица 1. п.п.3 ГОСТ 12-04-026-2015 год Цвета сигнальные знаки безопасности разметка сигнальная.

- 12 Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. Основание ППР 1479 п.3.
- 13 Отсутствует техническая документация для отопления зданий заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение этих видов продукции. Основание ППР 1479 п.82;
- 14 Отсутствуют паспорта огнетушителей имеющихся в учреждении . Основание ППР 1479 п.60;
- 15 Производится эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. Основание ППР 1479 п.35;

за что предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ

Должностное лицо

Касаев М. А.

фамилия, инициалы

получил (а) разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

Свидетелям: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____