



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 244/1/183

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу МБОУ СОШ №61

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»
Магомедова И.Б.

№ 244

ОНД и ПР

по городскому округу «город Грозный»
(наименование органа ГПН)

от « 06 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 09 » сентября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 09 » сентября _____ г.

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»
капитаном внутренней службы Башировым Исой Казбековичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ СОШ №61, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Шефская 1а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *ответственным за пожарную безопасность*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в про-
верке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выход на чердак обеспечить через противопожарный люк по закрепленной стальной стремянке.	Основание: п. 8.4* СНИП 21-01-97*	До 15.04.2022г.	
2	Огнетушители, выведенные на время перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.	Основание: п.4.3.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	До 15.04.2022г	
3	Заполнять журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание ППР 1479 п.60;	До 15.04.2022г.	
4	Организовать соблюдение требования пожарной безопасности определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.	Основание: ППР № 1479 п.1.	До 15.04.2022г.	
5	Провести с персоналом инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Основание: ППР № 1479 п.2.	До 15.04.2022г.	
6	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .	Основание: ППР № 1479 п.12.	До 15.04.2022г.	
7	Обеспечить помещения предписывающими знаками по-	Основание: ППР № 1479 п.12.	До 15.04.2022г.	

	<p>жарной безопасности, указывающие на наличие и места расположение первичных средств пожаротушения и эвакуационных путей таблица К 1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1).</p>			
8	<p>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>	<p>Основание: ППР № 1479 п.10.</p>	<p>До 15.04.2022г..</p>	
9	<p>Обеспечить ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Основание: ППР № 1479 п.6.</p>	<p>До 15.04.2022г.</p>	
10	<p>Установить бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен розлив легко-</p>	<p>Основание: ППР № 1479 п.411.</p>	<p>До 15.04.2022г.</p>	

	воспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений категорий А, Б, В1-В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.			
11	Знак обозначения пожарного водоема расположенного на месте расположения пожарного водоема оборудовать в соответствии своей окраске таблица 1. п.п.3	Основание: ГОСТ 12-04-026-2015 год Цвета сигнальные знаки безопасности разметка сигнальная.	До 15.04.2022г.	
12	Звуковую сигнализацию для оповещения людей о пожаре находится в содержать в исправном состоянии, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.	Основание: ППР 1479 п.3.	До 15.04.2022г.	
13	Техническую документацию для отопления зданий заводского изготовления хранить в учреждении . При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение этих видов продукции.	Основание ППР 1479 п.82;	До 15.04.2022г	
14	Приобрести паспорта огнетушителей имеющихся в учреждении .	Основание ППР 1479 п.60;	До 15.04.2022г	
15	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	Основание ППР 1479 п.35;	До 15.04.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

*Старший инспектор ОНД и ПР
по городскому округу «город Грозный»
Баширов И.К.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«13» сентября 2021г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Директор Межидова Т.Х-А.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» сентября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25