



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» г. ГРОЗНОГО  
(МБОУ «СОШ № 61» г. Грозного)

ул. Шефская, 1А, г. Грозный, Чеченская Республика, 364043  
Тел.: +7 (938) 899-31-97  
e-mail: saieva.grozny-sch-61@yandex.ru:https://gsosh61.edu95.ru/  
ОКПО 61505872; ОГРН 1020310034206;  
ИНН/КПП 2016082468/201601001

СОБЛЖА-ГАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ  
СОБЛЖА-ГАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ  
БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРДЕШАРАН ХЪУКМАТ  
«№ 61 ЮККЪБЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»  
(Соблжа-Галин МБЮХь «№ 61 ЮЮШ»)

Шефски урам, 1А, Соблжа-ГТала, Нохчийн Республика, 364043  
Тел.: +7 (938) 899-31-97  
e-mail: saieva.grozny-sch-61@yandex.ru:https://gsosh61.edu95.ru/  
ОКПО 61505872; ОГРН 1020310034206;  
ИНН/КПП 2016082468/201601001

23.09.2021 г. № 587/19-21  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНД и ПР городскому округу  
«город Грозный»  
полковнику внутренней службы  
И.Б.Магомедову

### Отчёт

#### об исполнении предписания № 244/1/183

По ликвидации выявленных нарушений в период проверки от 09.09.2021 г. проведена следующая работа:

1. Выход на чердак обеспечен закрепленной стальной стремянкой.
2. Огнетушители, выведенные на время перезарядки из эксплуатации, заменены на резервные.
3. Заведен журнал учета, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и эксплуатации систем пожарной защиты.
4. В целях обеспечения пожарной безопасности разработан Порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты.
5. Проведен инструктаж с персоналом о мерах пожарной безопасности.
6. Определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, определены зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ППР № 1479 п.12.
7. Помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, указывающие на наличие и места расположения первичных средств пожаротушения и эвакуационных путей.
8. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

9. Приобретены 4 ручных электрических фонаря, средства индивидуальной защиты.
10. Рядом с пожарным щитом установлены бочки для хранения воды, ящик для хранения песка в соответствии с требованиями ППР 1479 п. 411.
11. Окраска знака обозначения пожарного водоема приведен в соответствии таблицы 1 п,п,3 ГОСТ 12-\*04-126-2015.
12. Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре приведена в исправное состояние.
13. Техническая документация для отопления зданий заводского изготовления представлена.
14. Паспорта огнетушителей в наличии.
15. Все светильники со снятыми колпаками заменены на люстры со светодиодным отражением.

Директор



Т.Х-А.Межидова