



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61»
Г. ГРОЗНОГО

364043, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Шефская, 1А.
Тел./факс +7 (938) 899-31-97
e-mail: saieva.grozny-sch-61@yandex.ru

СОБЛЖА-ГИАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
СОБЛЖА-ГИАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
БЮДЖЕТНИ ЮККЪАРДЕШАРАН ХЪУКМАТ
«№ 61 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»

364043, Нохчийн Республика,
Соблжа-г Iала, Шефски урам, 1А.
Тел./факс +7 (938) 899-31-97
e-mail: saieva.grozny-sch-61@yandex.ru

04.10.2021 г. № 345/19-21
На № 23-17-2021 от 27.09.2021 г.

Ответ на представление

Прокурору Висаитовского
района г.Грозного
старшему советнику юстиции
Тагаеву А.У.
staroprom-prokchr@mail.ru

Уважаемый Адлан Усамович!

Представление прокуратуры Висаитовского района г. Грозного от 27.09.2021 № 23-17-201 «Об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов рассмотрено 04.10.2021 с участием старшего помощника прокурора района Арцуева А.А.

При рассмотрении настоящего представления Арцуевым А.А. доведено до присутствующих содержание акта прокурорского реагирования, а также требования прокуратуры, отраженные в нем.

Нарушения, указанные в акте прокурорского реагирования, нашли свое объективное подтверждение.

В целях устранения выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих приняты меры по проведению укомплектованности штата работников, задействованных при эксплуатации опасного производственного объекта, обеспечив проходимость им соответствующего медицинского обследования, по разработке и утверждению планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, подготовке режимных карт по эксплуатации котлов, утвержденные техническим руководителем организации и разместить на щитах управления, размещению на предохранительных клапанах табличек с указанием давления срабатывания клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания, подготовке актов гидравлических испытаний на прочность и плотность котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России.

По результатам служебной проверки принято решение о наложении дисциплинарного взыскания **на** заместителя директора по АХЧ Касаева М.А., рабочего по обслуживанию зданий Гайрбекова В.Д. в виде замечания.

Приложение: приказы о наказании на 2 л.

с уважением,
Директор



Т.Х-А.Межидова