



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»)

проспект Культуры, 2, г. Грозный, 364068  
E-mail: ond-grozny@mail.ru

МБОУ СОШ №61 по адресу:

г. Грозный, ул. Шефская 1а  
адрес места жительства или нахождения

Директору Межидовой Т.Х-А.

13.09.21 № 740/4-5  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

13 сентября 2021 г.

ОНД и ПР по городскому округу  
«город Грозный»

место рассмотрения (город, район)

Мною, старшим инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Башировым Исой  
Казбековичем

при рассмотрении протокола об административном правонарушении № 308 от  
09.09.2021г. возбужденного

Старшим инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» Башировым Исой  
Казбековичем

по ч.2ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Ответственного за пожарную безопасность  
(должность, Ф.И.О. лица, рассматривающего дело) (должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Касаева Мансура Асламбековича

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

09.09.2021 г., в 10 часов 00 минут в МБОУ СОШ №61

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)  
расположенной по адресу: г. Грозный, ул.Шефская 1а

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной  
безопасности,

а именно:

- 1 Выход на чердак не обеспечен через противопожарный люк по  
закрепленной стальной стремянке. Основание: п. 8.4\* СНиП 21-01-97\*
- 2 Огнетушители, выведенные на время перезарядки из эксплуатации, не  
заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.  
п.4.3.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к  
эксплуатации.

- 3 Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание ППР 1479 п.60;
- 4 Не соблюдаются требования пожарной безопасности определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. ППР № 1479 п.1.
- 5 Не проводится с персоналом инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. ППР № 1479 п.2.
- 6 Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . ППР № 1479 п.12.
- 7 Не обеспечены помещения предписывающими знаками пожарной безопасности, указывающие на наличие и места расположение первичных средств пожаротушения и эвакуационных путей таблица К 1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1). ППР № 1479 п.12.
- 8 В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. ППР № 1479 п.10.
- 9 Отсутствуют ручные электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР № 1479 п.6.
- 10 Отсутствуют бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений категорий А, Б, В1-В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади. Основание ППР 1479 п.411;
- 11 Знак обозначения пожарного водоема расположенного на месте расположения пожарного водоема не соответствует своей окраске таблица 1. п.п.3 ГОСТ 12-04-026-2015 год Цвета сигнальные знаки безопасности разметка сигнальная



- 12 Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. Основание ППР 1479 п.3.
- 13 Отсутствует техническая документация для отопления зданий заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение этих видов продукции. Основание ППР 1479 п.82;
- 14 Отсутствуют паспорта огнетушителей имеющихся в учреждении . Основание ППР 1479 п.60;
- 15 Производится эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. Основание ППР 1479 п.35;

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

г. Грозный, пр. Культуры, 2 ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Представление внос:

Старший инспектор Баширов И.К.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил 13.09.2021г., Касаев М.А.

дата, Ф.И.О.

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции  
заказного письма

